

Riigihanke nimetus: **Narva lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd**

Küsimused-vastused (23.08.2018)

Pakkuja küsimus 1:

1. kui hankija soovib asendada olemas olevad välisused samaväärsete vastu siis sama tabeli alusel (osa asendamine samaväärsetega) puudub vajadus ehitusteatis/loa ja ehitusprojekti koostamiseks.
2. eeldame, et piirdeaia projekterimiseks piisab ainult konstruktiivset osa

Hankija vastus:

Riigihanke „Narva lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd“ dokumentides on kirjas järgmiselt:
„Ehitusprojekti alusel lasteaia hoonele uute klaaspakettidega välisuste ja fonolukusüsteemide paigaldamine. Uks peab olema komplekteeritud ukseulguri, ukse luku (nt ASSA 565) ja fonolukuga. Uks mõõtmetega 1200x3000mm – 4tk; uks mõõtmetega 2400x2350mm – 2tk“.
Hankija täpsustab, et olemasolevad ukSED on puituksed, uuteks usteks tuleb projekteerida metalluksed. Seega tegemist ei ole samaväärsetega.

Pakkuja küsimus 2:

1. Ehitusseadustiku Lisa 1. Tabel ehitusteatis, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta on märgitud nõuded Eriajatiste- Piirdeaed või värava, mille ehitamisega kaasnevad kaevetööd puhul nõutakse EHITUSTEATISE koos ehitusprojektiga, mitte ehituloa.
2. Kutsekoda <https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10484963/pdf/ehitusjuht-tase-6.6.et.pdf> veeilehel on määratud ehitusjuht tase 6- üldehituslik ehitamise nõuded ning piirdeaia ehitamine ei kuulu nende alla.

Mille alusel pakkuja määras kõrgendatud kvalifikatsiooni nõudeid?

Hankija vastus:

Projekteerimis-ehitustöövõttu kuuluvad kõik tehnilises kirjelduses nimetatud tööd. Seega tuleb ehitist käsitleda komplekselt. Tegemist on mitteeluhoone ümberehitamisega. Hankija arvab, et kvalifikatsioonitingimused on põhjendatud.